

 BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 3	Rua: Vermeulen bairro: imigrantes praça da biblia	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 03/06/2025		Hora: 09:00
Data no Laboratório: 03/06/2025		Hora: 09:30
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.63
pH	6,0 á 9,5	6.63
Cor	até 15 uH	11.4
Turbidez	ate 5 uT	1.29
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.65
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira		Local e Data:
Marcia Evangelista Pereira		Holambra Wednesday, 04 de June de 2025.

 BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 2	alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 03/06/2025		Hora: 09:00
Data no Laboratório: 03/06/2025		Hora: 09:30
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	1.38
pH	6,0 á 9,5	6.55
Cor	até 15 uH	5.5
Turbidez	ate 5 uT	0.49
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.78
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira		Local e Data:
Marcia Evangelista Pereira		Holambra Wednesday, 04 de June de 2025.

 BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 1 praça das araucareas avenida das tulipas Temperatura: 29 °C		
Data da Coleta: 03/06/2025 Hora: 09:00		
Data no Laboratório: 03/06/2025 Hora: 09:30		
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	1.27
pH	6,0 á 9,5	6.5
Cor	até 15 uH	12.5
Turbidez	ate 5 uT	0.49
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.78
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira Márcia Evangelista Pereira		Local e Data: Holambra Wednesday, 04 de June de 2025.