

	BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21	
Local da Coleta: PCQ 1	praça das araucareas avenida das tulipas	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 09/06/2025	Hora: 09:00	
Data no Laboratório: 09/06/2025	Hora: 09:30	
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.27
pH	6,0 á 9,5	6.98
Cor	até 15 uH	8.7
Turbidez	ate 5 uT	0.56
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.8
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira	Local e Data:	
Marcia Evangelista Pereira	Holambra	Thursday, 12 de June de 2025.

 BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 2	alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 09/06/2025	Hora: 09:00	
Data no Laboratório: 09/06/2025	Hora: 09:30	
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.94
pH	6,0 á 9,5	7.25
Cor	até 15 uH	3.7
Turbidez	ate 5 uT	0.68
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.6
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira		Local e Data:
Marcia Evangelista Pereira		Holambra Thursday, 12 de June de 2025.

			BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 3			Rua: Vermeulen bairro: imigrantes praça da biblia		Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 09/06/2025			Hora: 09:00		
Data no Laboratório: 09/06/2025			Hora: 09:30		
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS					
PARÂMETROS		EXPRESSO COMO		RESULTADO	
Coliformes totais		ausencia/presença		ausencia	
Escherichia coli		ausencia/presença		ausencia	
Cloro		0,2 á 5,0 mg/l		3.78	
pH		6,0 á 9,5		7.19	
Cor		até 15 uH		8.9	
Turbidez		ate 5 uT		0.65	
Fluoreto		0,60 á 0,80 mg/L		0.6	
OBSERVAÇÃO					
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed					
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira			Local e Data:		
Marcia Evangelista Pereira			Holambra Thursday, 12 de June de 2025.		