



BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 2

alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro

Temperatura: 29 °C

Data da Coleta: 07/07/2025

Hora: 09:00

Data no Laboratório: 07/07/2025

Hora: 09:30

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	1.58
pH	6,0 á 9,5	7.23
Cor	até 15 uH	5.8
Turbidez	ate 5 uT	0.83
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.7

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Marcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Holambra

Thursday, 10 de July de 2025.