



## BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 2

alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro

Temperatura: 29 °C

Data da Coleta: 04/08/2025

Hora: 09:00

Data no Laboratório: 04/08/2025

Hora: 09:30

### EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

| PARÂMETROS        | EXPRESSO<br>COMO  | RESULTADO |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Coliformes totais | ausencia/presença | ausencia  |
| Escherichia coli  | ausencia/presença | ausencia  |
| Cloro             | 0,2 á 5,0 mg/l    | 2.93      |
| pH                | 6,0 á 9,5         | 6.66      |
| Cor               | até 15 uH         | 1.6       |
| Turbidez          | ate 5 uT          | 0.44      |
| Fluoreto          | 0,60 á 0,80 mg/L  | 0.74      |

### OBSERVAÇÃO

**Nota:** MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Local e Data:

*Marcia Evangelista Pereira*

Holambra

Thursday, 07 de August de 2025.