



BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA
AGUA TRATADA
PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 1 praça das araucareas avenida das tulipas Temperatura: 29 °C

Data da Coleta: 13/10/2025 Hora: 09:00

Data no Laboratório: 13/10/2025 Hora: 09:30

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.41
pH	6,0 á 9,5	6.79
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	2.96
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.6

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Marcia Evangelista Pereira

Holambra Thursday, 16 de October de 2025.