

	BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21	
Local da Coleta: PCQ 3	Rua: Vermeulen bairro: imigrantes praça da biblia	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 01/12/2025	Hora: 09:00	
Data no Laboratório: 01/12/2025	Hora: 09:30	
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.29
pH	6,0 á 9,5	6.31
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	1.39
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.75
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira	Local e Data:	
Marcia Evangelista Pereira	Holambra	Thursday, December 4, 2025