

 BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21		
Local da Coleta: PCQ 5	praça maria moraes PSF fundão	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 10/11/2025		Hora: 09:00
Data no Laboratório: 10/11/2025		Hora: 09:30
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.54
pH	6,0 á 9,5	6.09
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	0.08
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.77
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira		Local e Data:
Marcia Evangelista Pereira		Holambra Thursday, November 13, 2025