

	BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA LABORATÓRIO DE AGUA AGUA TRATADA PORTARIA 888/21	
Local da Coleta: PCQ 2	alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 17/11/2025	Hora: 09:00	
Data no Laboratório: 17/11/2025	Hora: 09:30	
EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.82
pH	6,0 á 9,5	6.29
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	0.08
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.62
OBSERVAÇÃO		
Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed		
Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira	Local e Data:	
Marcia Evangelista Pereira	Holambra	Friday, 21 de November de 2025.