



## BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 4

Rua: pessegueiros 82 camanducaia

Temperatura: 29 °C

Data da Coleta: 11/05/2026

Hora: 09:00

Data no Laboratório: 11/05/2026

Hora: 09:30

### EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	0.93
PH	6,0 á 9,5	7.28
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	0.79
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.71

### OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Local e Data:

*Marcia Evangelista Pereira*

Holambra

Thursday, May 14, 2026