BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 2 alameda Mauricio de Nassau igreja matriz centro Temperatura: 29 °C

Data da Coleta: 20/04/2026 **Hora: 09:00**

Data no Laboratório: 20/04/2026 **Hora: 09:30**

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	ausencia/presença	ausencia
Escherichia coli	ausencia/presença	ausencia
Cloro	0,2 á 5,0 mg/l	2.15
pH	6,0 á 9,5	6.1
Cor	até 15 uH	0
Turbidez	ate 5 uT	0.73
Fluoreto	0,60 á 0,80 mg/L	0.8

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira

Marcia Evangelista Pereira

Local e Data:

Holambra Friday, April 24, 2026