BOLETIM DE ANÁLISES DE AGUA

LABORATÓRIO DE AGUA

AGUA TRATADA

PORTARIA 888/21

Local da Coleta: PCQ 4	Rua: pessegueiros 82 camanducaia	Temperatura: 29 °C
Data da Coleta: 01/06/2026		**Hora: 09:00**
Data no Laboratório: 01/06/2026		**Hora: 09:30**

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	RESULTADO
Coliformes totais	**ausencia/presença**	**ausencia**
Escherichia coli	**ausencia/presença**	**ausencia**
Cloro	**0,2 á 5,0 mg/l**	**1.4**
PH	**6,0 á 9,5**	**6.1**
Cor	**até 15 uH**	**0**
Turbidez	**ate 5 uT**	**0.79**
Fluoreto	**0,60 á 0,80 mg/L**	**0.6**

OBSERVAÇÃO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Márcia Evangelista Pereira Marcia Evangelista Pereira	Local e Data: Holambra Wednesday, June 3, 2026